



Daginstitutionen Odden  
Lodsvej 22B  
6720 Fanø  
75162752

Journal nr. 42204

Vibevej 18  
6705 Esbjerg Ø  
Telefon: 76165000  
E-mail: post@svjb.dk  
cvr: 35432795

16. februar 2017

### Vedrørende brandsyn afviklet af Michael Due Thomsen 16. februar 2017

Brandvæsenet har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Marianne Lyngsøe Jane Bjerg, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

## Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger

### Øvrige forhold

Der bør placeres en CO2 slukker ved eller i umiddelbar nærhed af lokalet med elskabe, og der må ikke være større oplag af papkasser, træ, og ligende brandbare materialer

## NÆSTE BRANDSYN<sup>4</sup>

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2018.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Michael Due Thomsen  
Beredskabsinspektør

---

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.

2. Jf. forvaltningslovens § 19.

3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 11.